



PETROTANK CON SURTIDOR 2.000 a 10.000 L

INFRAPLAST.CL

*Estanque para almacenamiento
y suministro de petróleo*



SEC

Volumen total (L)	Código	Diámetro estanque (mm)	Altura estanque (mm)	Diámetro piscina (mm)	Altura piscina (mm)
2.000	PTK-2000	1.485	1.340	2.000	800
3.000	PTK-3000	1.730	1.960	1.750	1.400
5.000	PTK-5000	2.120	1.750	2.500	1.360
7.500	PTK-7500	2.100	2.420	2.500	1.720
10.000	PTK-10000	2.120	3.040	2.500	2.300



PETROTANK CON SURTIDOR 2.000 a 10.000 L

INFRAPLAST.CL

Suministros y accesorios incluidos

Suministros	2.000 L	3.000 L	5.000 L	7.500 L	10.000 L
Estanque en polietileno virgen con UV 8 Norma ASTM 98/97	1	1	1	1	1
Piscina de derrame en acero pintado con despiche al 110%	1	1	1	1	1
Válvulas de venteo, una principal y otra auxiliar	2	2	2	2	2
Tapa inspección paso hombre 455	1	1	1	1	1
Extintores 10 kg ABC certificados	1	2	2	2	2
Atril porta baldes	-	1	1	1	1
Baldes para arena	-	3	3	3	3
Barreras de descarga combustible	-	2	2	2	2
Señalética de seguridad conforme a normativa vigente SEC	✓	✓	✓	✓	✓
Manual operación y seguridad conforme a Decreto Supremo 160 SEC	-	✓	✓	✓	✓

Tener presente que conforme al Art. N° 300 del DS 160 SEC, toda capacidad superior a 1.100 L debe tener una instalación eléctrica antiexplosión certificada por la SEC, denominada TE-1, y la inscripción de la instalación conforme a normativa vigente SEC denominada TE-4.

Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso, por la introducción de mejoras en los productos.